

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Новокуркинское ш., д.34, г.о. Химки, Московская область

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Коломенскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по МО

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. III Интернационала, д. 12 А, г. Коломна, Московская область, 612-46-76

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 23 / 1 / 1-3

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МОУ Пановская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Директору Иваненко Любови Николаевне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Коломенского района Московской области подполковника внутренней службы А.А. Федотова начальника ОНД по Коломенскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

(наименование органа ГПН)

№ 23 от "29" января 2016 года, ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 12 ч 00 мин. "03" февраля 2016 г. до
13 ч 00 мин. "18" февраля 2016 г.,

проведена плановая, выездная проверка главным специалистом ОНД по Коломенскому району подполковником внутренней службы Шулаевым Олегом Владимировичем МОУ Пановская средняя общеобразовательная школа по адресу: Московская область, Коломенский район, п. Биорки, д. 20

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем по безопасности школы Антиповой Галиной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении медицинского кабинета и электрощитовой отсутствует система автоматической пожарной сигнализации	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14 табл. 1.3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	до 20.02.2017г.	

2.	На дверях помещений складского назначения отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 20. постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;	до 20.02.2017г.	
3.	Не соблюдено расстояние от светильников до пожарных извещателей	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 5.13130.2009, п.13.5.5.	до 20.02.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОНД по Коломенскому району
Шулаев Олег Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 18 " февраля 20 16 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ Пановской средней общеобразовательной школы Иваненко Любовь Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

" 18 " февраля 20 16 г.



(подпись)